



Amprobe LT-10 EUR

Charakteristika

- Jednoduchá kapesní zkoušečka pro rychlou identifikaci problémů zářivek
- Test ve třech krocích:
 - kontrola přítomnosti plynů a to jejich rozsvícením pomocí generovaného el. pole
 - kontrola pinů trubice – měření propojení
 - kontrola přítomnosti napětí před a za předřadníkem pomocí bezkontaktní zkoušečky
- Indikace měření pomocí LED a akustiky
- Teleskopický adaptér s délkou až 122 cm umožňující měření přímo instalovaných zářivek u stropu místnosti
- Výdrž baterie na 500 měření
- Pádová odolnost přístroje z výšky 1 m
- Elektrická bezpečnost CAT II/600 V, CAT III/300 V

Snadná kontrola ve třech krocích:

1. Kontrola přítomnosti plynu



2. Kontrola propojení pinů



3. Kontrola přítomnosti napětí



Technická data

Zobrazení

LED svítí nebo bliká s/bez akustické signalizace

Měření

Napětí (bezkontaktně) 90 ... 600 V AC, 50/60 Hz

Kompatibilní zářivky

fluorescenční T2, T4, T5, T8, T9, T10 a T12 trubice
fluorescenční úsporné trubice
neonové trubice
nízko tlakové zářivky na principu sodíkových plynů
vysoko tlakové zářivky na principu sodíkových plynů
halogen-metalové zářivky
rtuťové výbojky

Všeobecná data

Testovací napětí 3 kV / 280 kHz (pro rozsvícení plynů zářivky)
Intenzita elektrického pole 100 μ V/m při 260-300 kHz
Elektrická bezpečnost CAT II/600 V, CAT III/300 V
Provozní teplota -10 °C ... 50 °C při relativní vlhkosti \leq 85%
Skladovací teplota -10 °C ... 50 °C při relativní vlhkosti \leq 85%
Napájení baterie 9 V, typ 6LR61 / 6LF22 / MN1604
Rozměry 170 x 40 x 24 mm
Hmotnost 80 g (včetně baterie, bez teleskopického adaptéru)

Údaje pro objednávku

LT-10 EUR

AM.4386345

Součást dodávky

Zkoušečka LT-10 EUR	1 ks
Teleskopický adaptér 122 cm	1 ks
Adaptér 12 cm	1 ks
T-nástavec	1 ks
Baterie 9 V	1 ks
Pouzdro	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 999
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999